

ОДН электроэнергия ноябрь 2025г

Общая жилая площадь	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.10.2025, кВт	показания на 22.11.2025, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфант) (А)	46177875-22	10	11887	12240	3530
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	470	482	480
ОДПУ(А)	46430014-22	60	6045	6323	16680
ОДПУ (А)	46348641-22	60	7540	7892	21120
Насосная(А)	46093431-22	1	9520	9659	139
Вентиляция (А)	46093425-22	1	1620	1640	20
ИТП (А)	44113886-21	1	182005	191269	9264
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	11515	11858	2744
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	465	479	1120
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	7060	7381	19260
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	5100	5321	13260
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	64090	66498	2408
ИТОГО по дому кВт					<b>90025</b>
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					<b>58427,07</b>
Итого кВт на ОДН					<b>31597,93</b>