

ОДН электроэнергия декабрь 2025г

Общая жилая площадь	20181,9	кв.м			
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.10.2025, кВт	показания на 22.12.2025, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфандет) (А)	46177875-22	10	12240	12562	3220
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	482	495	520
ОДПУ(А)	46430014-22	60	6323	6575	15120
ОДПУ (А)	46348641-22	60	7892	8200	18480
Насосная(А)	46093431-22	1	9659	9880	221
Вентиляция (А)	46093425-22	1	1640	1670	30
ИТП (А)	44113886-21	1	191269	199450	8181
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	11858	12140	2256
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	479	490	880
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	7381	7650	16140
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	5321	5510	11340
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	66498	68550	2052
ИТОГО по дому кВт					<b>78440</b>
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					<b>59594,88</b>
Итого кВт на ОДН					<b>18845,12</b>